



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์

ที่ ยล ๓๕๑๐๑/๒๕๖๕

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์

คณะทำงานลดการใช้พลังงานของ เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ที่ ๕๐๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้ติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ รอบ๑๒ เดือนประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

ที่	รายการ	แนวทาง/มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
๑	เครื่องปรับอากาศ	๑. ให้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ ๒๖ องศาเซลเซียส	เป็นไปตามมาตรการ
		๒. ปิด - เปิด เครื่องปรับอากาศ วันทำการ เปิด ๐๙.๐๐ - ๑๑.๔๔ น. และ ๑๓.๑๕-๑๖.๐๐ น.	เป็นไปตามมาตรการ
		๓. ปิดเครื่องปรับอากาศในวันศุกร์ตั้งแต่ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.	เป็นไปตามมาตรการ
		๔. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อม ตรวจเช็คสภาพการทำงาน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	ไม่เป็นไปตาม มาตรการ
		๕. ทำความสะอาดแผ่นกรองของเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อย ๒ เดือน/ครั้ง	ไม่เป็นไปตาม มาตรการ
๒	อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด	๑. ปิดไฟฟ้าทุกดวงในเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. และ	เป็นไปตามมาตรการ
		๒. ไม่เสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่ใช้งาน	เป็นไปตามมาตรการ
		๓. ห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช่ของราชการมาใช้ใน สำนักงานเว้นแต่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของราชการ	เป็นไปตามมาตรการ
		๔. ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มีฉลาก ประหยัดไฟเบอร์ ๕	เป็นไปตามมาตรการ
		๕. ให้บำรุง-รักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ	เป็นไปตามมาตรการ
๓	น้ำมันเชื้อเพลิง	๑. ใช้อีเมลโทรศัพท์ โทรสาร และบริการไปรษณีย์ ในการติดต่อสื่อสารหรือส่งเอกสารแทนการเดินทาง	เป็นไปตามมาตรการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวฮันนี่ ชียง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวอังคณา หอมเสียง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

เพื่อโปรดทราบ



(นายอมร นิลรัตน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

-ทราบ



(นายมะอุโซะ สาล้าง)

นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์